



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru
8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99
ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНДиПР
ГУ МЧС России по Свердловской области.
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Б
8(343)73-4-27-30 электронная почта ond-s.log@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 164/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: государственному автономному профессиональному образовательному учреждению
Свердловской области "Богдановичский политехникум" (ГАПОУ СО "Богдановичский политехни-
кум"), ИНН 6605000060, юридический адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гага-
рина, 10. в лице директора

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Заместителя главного государственного инспектора городского округа
Сухой Лог, городского округа Богданович по пожарному надзору Поликарпова А. А. № 164 от « 17 »
ноября 2021 года

в период с «22» ноября 2021г., с 14 час. 00 мин. по «03» декабря 2021 г., до 11 час. 00 мин.

Заместителем начальника ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

России по Свердловской области, подполковником внутренней службы Поликарповым А. А.

органа государственного пожарного надзора)

проведено: Плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор ГАПОУ СО "Богда-
новичский политехникум", и ответственное лицо за пожарную безопасность на объекте.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

1.	Электрические светильники оборудовать защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 35 пп. (в).	15.11.2022	
2.	Освободить эвакуационный выход из помещения токарной мастерской ведущий наружу.	Правила противопожарного Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 16 (ж), п. 27 (б).	15.11.2022	
3.	Планы эвакуации выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ.	ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля.» п. 6.2.	15.11.2022	
4.	Провести проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений с составлением акта проверки.	Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 13.	15.11.2022	
5.	Организовать перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также провести проверку в части водоотдачи пожарных кранов не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 48, п. 50.	15.11.2022	
6.	Не допускать эксплуатацию электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции.	Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 35 пп. (а).	15.11.2022	
7.	Сварочную мастерскую (пост) оборудовать первичными средствами пожаротушения.	Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 397, приложение 1.	15.11.2022	
8.	В кабинете №49 демонтировать сгораемую перегородку, которая разделяет общий объем кабинета на учебную часть и помещение лаборатории.	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4, ст.87, 88, табл. 21,22, 23;	15.11.2022	
9.	Пожарные шкафы в учебно-производственном корпусе должны быть изготовлены из негорючих материалов.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 107 часть 4.	15.11.2022	
10.	В учебно-производственном корпусе запрещается устраивать на путях эвакуации пороги более 50 мм.	Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 27 (а),	15.11.2022	

		Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 53, ст. 89., СП 1.13130.2020 п. 4.3.5.		
11.	Освободить второй эвакуационный выход из коридора и кабинета №49 в учебно-производственном корпусе.	Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 16 (ж), п. 27 (б).	15.11.2022	
12.	В кабинете в учебных мастерских демонтировать сгораемую перегородку, которая разделяет общий объем кабинета на учебную часть и хозпомещение.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4, ст.87, 88, табл. 21,22, 23.	15.11.2022	
13.	Организовать учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также обеспечить перезарядку огнетушителей №4 и в столовой.	Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 60.	15.11.2022	
14.	Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационного выхода из столовой, лестничных клеток учебного корпуса, ведущих непосредственно наружу.	Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 26.	15.11.2022	
15.	Для складских помещений в мастерских и столовой определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которые необходимо обозначить на дверях данных помещений с наружной стороны.	Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 12.	15.11.2022	
16.	Провести работы по обработке огнестойкими составами металлических косоуров лестничных маршей и открытых несущих металлических элементов лестничных площадок в учебном корпусе.	Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 58 часть 2, Таблица, 21.	15.11.2022	
17.	Не допускать эксплуатацию электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции в помещении библиотеки и кабинете №32.	Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 35 пп. (а).	15.11.2022	

18.	Не допускать использование розетки с повреждениями в кабинете №32.	Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 35 пп. (б).	15.11.2022	
19.	Запрещается пользоваться розетками с повреждениями.	Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 35 пп. (и).	15.11.2022	
20.	Не оставлять включенными в электрическую сеть без присмотра бытовые электроприборы.	Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 35 пп. (и).	15.11.2022	
21.	Освободить второй эвакуационный выход из актового зала.	Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 16 (ж), п. 27 (б).	15.11.2022	
22.	Запрещено оборудовать кладовые (подсобные помещения) на лестничных клетках, а также хранить в них горючие материалы.	Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 16 (к).	15.11.2022	
23.	В столярной мастерской и складе установить дымовые пожарные извещатели установки автоматического обнаружения пожара.	Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 54., Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.46 ст.54. ст.83 п.1.под п.3) п.4,5,6,7. ст.84 ст.91, п.1. ст.103 п.1,2. СП 486.1311500.2020 п. 4.4 СП 5.131230.2009 п. 13.3.2.	15.11.2022	
24.	Запрещено выгораживать сгораемыми перегородками учебные классы.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.87, 88, табл. 21,22, 23.	15.11.2022	
25.	Восстановить второй эвакуационный выход из спортзала.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п.23, СП 1.13130.2020 п. 4.2.21; 4.2.2, 4.2.7;	15.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заместитель начальника ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО
Богданович УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской
области подполковник внутренней службы Поликарпов А.А.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



[Handwritten signature]

(подпись)

Директор ГАПОУ СО "Богдановичский политехникум"
Звягинцев Сергей Михайлович
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Handwritten signature]

(подпись)

03.12.2021г.