



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru
8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99
ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНДиПР
ГУ МЧС России по Свердловской области.
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Б
8(343)73-4-27-30 электронная почта ond-s.log@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 165/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области "Богдановичский политехникум"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Заместителя Главного государственного инспектора городского округа Сухой Лог городского округа Богданович по пожарному надзору Поликарпова А.А. № 166 от 17 ноября 2021 г. в период с «22» ноября 2021 г. по «03» декабря 2021 г.

Заместителем начальника ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковником внутренней службы Поликарповым А.А.

Проведена выездная проверка в отношении государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Богдановичский политехникум" по адресу: 623530, Свердловская область, город Богданович, улица Степана Разина, дом 58 А, учебный корпус, в следующие сроки: с «22» ноября 2021г., 13 час.00мин. по «03» декабря 2021 г., 11 час.00 мин.

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица, заместитель директора по АХР Цикарев А.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Выход из помещения перед столовой на лестничную клет-	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвер-	15.11.2022 года	

	ку оборудовать дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	жденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23, п. 24, Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4, СП.1.13130.2020 п.4.4.6;		
2.	Организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также не проведена проверка в части водоотдачи пожарных кранов не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 48, п. 50;	15.11.2022 года	
3.	Дверь для выхода персонала, ведущая из столовой в лестничную клетку, а также на втором этаже у кабинета музыкального работника выполнить с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 14, п. 23, п. 24, Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4, СП.1.13130.2020 п.4.4.6;	15.11.2022 года	
4.	Второй эвакуационный выход из помещения столовой разблокировать (устроены хозяйственные помещения).	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 27 (б)(в);	15.11.2022 года	
5.	Эвакуационный выход, ведущий из спортзала непосредственно наружу, закрывается на замок, который не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 26;	15.11.2022 года	
6.	На эвакуационном выходе в спортивном зале демонтировать порог более 50 мм.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 27 (а), Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 53, ст. 89., СП 1.13130.2020 п. 4.3.5;	15.11.2022 года	

7.	Организовать и провести обследование систем вентиляции, ведущих из спортивного зала.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 42, п. 43;	15.11.2022 года	
8.	В коридоре 1 этажа и подвале запретить эксплуатацию электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 35 пп. (а);	15.11.2022 года	
9.	Производственные и складские помещения, расположенные на первом и втором этаже здания отделить от общественных помещений противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 24; п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 1-3; СП 4.13130.2013 изм. Приложение 1 п. 5.1.2. п. 5.6.4;	15.11.2022 года	
10.	В подвальном помещении допущено устройство складских помещений, в которых осуществляется хранение горючих материалов.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 16 а), в). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. СП. 4.13130.2013 изм. Приложение № 1. п. 5.1.4;	15.11.2022 года	
11.	Имеющаяся система пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре выполнить в соответствии требований норм.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 54., Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.46 ст.54. ст.83 п.1.под п.3) п.4,5,6,7. ст.84 ст.91, п.1. ст.103 п.1,2. СП 486.1311500.2020 п. 4.4; табл. 3 п. 48.	15.11.2022 года	
12.	В кабинетах работников запретить оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть бытовые электроприборы.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 35 пп. (и);	15.11.2022 года	

13.	Для складских помещений определить категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которые необходимо обозначить на дверях данных помещений с наружной стороны.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 12;	15.11.2022 года	
14.	Второй эвакуационный выход со второго этажа в кабинете музыкального работника разблокировать.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 27 (б);	15.11.2022 года	
15.	Провести эксплуатационные испытания пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 17 пп. (б);	15.11.2022 года	
16.	Провести проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения с составлением акта проверки.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 13;	15.11.2022 года	
17.	На объекте защиты укомплектовать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 35 пп. (в);	15.11.2022 года	
18.	Из подвального помещения (тир) предусмотреть второй эвакуационный выход.	Основание: Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 89 часть 1, СП 1.13130.2020 п. 4.2.7;	15.11.2022 года	
19.	Имеющаяся систему пожарной сигнализации, и система оповещения людей о пожаре выполнить в соответствии требований норм, дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны.	Основание: Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 46, ст. 52, ст. 53, ст. 54, ст. 83 часть 4, 7, ст. 84, СП.3.13130.2009 п. 3.3, 4.1;	15.11.2022 года	

20.	Провести работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 15;	15.11.2022 года	
21.	Провести ревизию электрической проводки в актовом зале проложена по горючему основанию.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 35 пп. (з);	15.11.2022 года	
22.	Второй эвакуационный выход из актового зала разблокировать.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 27 (б)(в);	15.11.2022 года	
23.	Для покрытия пола в актовом зале, применяется материал, на который отсутствуют документы, характеризующие его класс пожарной опасности.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4. ст. 134 часть 6. Таблица, 29;	15.11.2022 года	
24.	На стенах в актовом зале размещены горючие материалы (баннеры) класса пожарной опасности более чем КМ-1.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4. ст. 134 часть 6. Таблица, 29;	15.11.2022 года	
25.	Дверь чердачного помещения в лестничной клетке из актового зала закрыть на замок. Разместить информацию о месте хранения ключей.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 18.	15.11.2022 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заместитель начальника ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО
Богданович УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской
области подполковник внутренней службы Полицарпов А.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Директор ГАПОУ СО "Богдановичский политехникум"
Звягинцев Сергей Михайлович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

(подпись)
