



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru
8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99
ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНДиПР
ГУ МЧС России по Свердловской области.
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Б
8(343)73-4-27-30 электронная почта ond-s.log@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 166/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области "Богдановичский политехникум"
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Заместителя Главного государственного инспектора городского округа Сухой Лог городского округа Богданович по пожарному надзору Поликарпова А.А. № 166 от 17 ноября 2021 г. в период с «22» ноября 2021 г. по «03» декабря 2021 г.

Заместителем начальника ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковником внутренней службы Поликарповым А.А.

Проведена выездная проверка в отношении государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Богдановичский политехникум" по адресу: 623530, Свердловская область, город Богданович, улица Партизанская, дом 9, в следующие сроки: с «22» ноября 2021г., 13 час.00мин. по «03» декабря 2021 г., 11 час.00 мин.

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица, заместитель директора по АХР Цикарев А.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Своевременно вести учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушите-	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Прави-	15.11.2022 года	

	лей, а также не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей №5 и №1.	тельства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 60		
2.	Руководителю организации организовать работу по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, а именно, отсутствует договор на техническое обслуживание оборудования автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре за первое полугодие 2021 года.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 54	15.11.2022 года	
3.	В бухгалтерии демонтировать кладовую, кабинет выгороженные деревянными перегородками.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.87, 88, табл. 21,22, 23.	15.11.2022 года	
4.	Складское помещение (кабинет №20), расположенное на втором этаже здания отделить от общественного помещения противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа) и противопожарными перегородками первого типа.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 24; п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 1-3; СП 4.13130.2013 изм. Приложение 1 п. 5.1.2. п. 5.2.6. п. 5.6.4;	15.11.2022 года	
5.	Для отделки потолка в качестве декоративно-отделочных материалов применять материал класса пожарной опасности не более КМ 1.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 часть 3,6. Таблица 27, 29	15.11.2022 года	
6.	Ручные пожарные извещатели на всех этажах здания установить на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара.	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83 часть 9	15.11.2022 года	
7.	На объекте защиты укомплектовать светильники снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 35 пп. (в)	15.11.2022 года	
8.	На объекте защиты запретить эксплуатацию электропроводов	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (Утвер-	15.11.2022 года	

	(кабелей) с видимыми нарушениями изоляции.	жденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 35 пп. (а)		
9.	В комнате отдыха сторожа демонтировать нестандартный (самодельный) удлинитель для питания электроприборов.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 35 пп. (д)	15.11.2022 года	
10.	Запретить оставление бытовых электроприборов без присмотра включенными в электрическую сеть.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 35 пп. (и)	15.11.2022 года	
11.	Для складских помещений определить категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которые необходимо обозначить на дверях данных помещений с наружной стороны.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 12	15.11.2022 года	
12.	Произвести проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения с составлением акта проверки.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 13;	15.11.2022 года	
13.	Помещения кладовой (кабинет №24) отделить дверями с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4.ст. 88 части 1-3. СП 4.13130.2013 п. 5.2.6	15.11.2022 года	
14.	Восстановить устройства для самозакрывания дверей в лестничную клетку на 2 и 3 этаже, которые находятся в неисправном состоянии.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 14	15.11.2022 года	
15.	Для покрытия пола в коридоре, расположенном на втором и третьем этаже, использовать материал, на который отсутствуют документы, характеризующие его класс пожарной опасности.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4. ст. 134 часть 6. Таблица, 28	15.11.2022 года	
16.	На дверях чердачных помещений указать информацию о месте хранения ключей.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 18	15.11.2022 года	

17.	Провести эксплуатационные испытания пожарных лестниц.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 17 пп. (б), ГОСТ Р 53254-2009 п. 1.1, 6.1.4	15.11.2022 года	
18.	Организовать перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также провести проверку в части водоотдачи пожарных кранов не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 48, п. 50	15.11.2022 года	
19.	Двери эвакуационных выходов, выполнить, открывающимися свободно без ключа.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 26	15.11.2022 года	
20.	На указателе направления движения к источникам противопожарного водоснабжения четко нанести цифры расстояния до их места расположения.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 48	15.11.2022 года	
21.	В подвальном помещении запретить устройство мастерских и складских помещений, в которых осуществляется хранение горючих материалов.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 16 а), в). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. СП. 4.13130.2013 изм. Приложение № 1. п. 5.1.4	15.11.2022 года	
22.	Каркасы подвесных потолков в помещениях обеденного зала столовой и фойе на путях эвакуации выполнить из негорючих материалов.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п.23. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 134 часть 5	15.11.2022 года	
23.	Запретить курение в помещениях политехникума.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) п. 11	15.11.2022 года	
24.	Систему пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре выполнить в соответствии с требованиями норм. (отсутствуют извещатели в подвальном помещении, ресурс данной си-	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.46 ст.54. ст.83 п.1.под п.3) п.4,5,6,7. ст.84 ст.91, п.1. ст.103 п.1,2. СП	15.11.2022 года	

	стемы превышает установленный. Система снята с производства изготовителем, комплектующие и запчасти для ремонта и замены не производятся. Необходима замена существующей системы на новую. Отсутствует контроль исправности линий и элементов системы оповещения).	486.1311500.2020 п. 4.4		
25.	В подвальном помещении запретить использование нестандартных (самодельных) электрических электронагревательных приборов и удлинителей для питания электроприборов.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 35 пп. (д).	15.11.2022 года	
26.	Пожарный пост, расположенный в техническом помещении (места расположение приемно - контрольного прибора систем пожарной автоматики) обеспечить исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 30, 56.	15.11.2022 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заместитель начальника ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО
Богданович УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской
области подполковник внутренней службы Полицарпов А.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Директор ГАПОУ СО "Богдановичский политехникум"
Звягинцев Сергей Михайлович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)