



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru
8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99
ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНДиПР
ГУ МЧС России по Свердловской области.
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Б
8(343)73-4-27-30 электронная почта ond-s.log@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 167/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области "Богдановичский политехникум"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Заместителя Главного государственного инспектора городского округа Сухой Лог городского округа Богданович по пожарному надзору Поликарпова А.А. № 167 от 17 ноября 2021 г. в период с «22» ноября 2021 г. по «03» декабря 2021 г.

Заместителем начальника ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковником внутренней службы Поликарповым А.А.

Проведена выездная проверка в отношении государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Богдановичский политехникум" по адресу: 623530, Свердловская область, город Богданович, улица Степана Разина, дом 58 А, в следующие сроки: с «22» ноября 2021г., 13 час.00мин. по «03» декабря 2021 г., 11 час.00 мин. в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица, заместитель директора по АХР Цикарев А.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
-------	--	--	---	----------------------

1.	Для покрытия пола в коридорах, расположенных на всех этажах здания применяется материал, класс пожарной опасности не более КМ 4	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4. ст. 134 часть 6. Таблица, 28;	15.11.2022 года	
2.	Складское помещение, расположенное на первом этаже здания отделить от общественных помещений противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 24; п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 1-3; СП 4.13130.2013 изм. Приложение 1 п. 5.1.2. п. 5.6.4;	15.11.2022 года	
3.	Эвакуационные выходы, ведущие на наружную лестницу, на всех этажах, закрывать на запоры, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 26;	15.11.2022 года	
4.	Провести эксплуатационные испытания пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 17 пп. (б);	15.11.2022 года	
5.	Организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также не проведена проверка в части водоотдачи пожарных кранов не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 48, п. 50;	15.11.2022 года	
6.	Имеющаяся система пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре эксплуатируется с нарушениями требований норм (отсутствуют извещатели в комнате 212).	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.46 ст.54. ст.83 п.1.под п.3) п.4,5,6,7. ст.84 ст.91, п.1. ст.103 п.1,2. СП 486.1311500.2020 п. 4.4;	15.11.2022 года	

7.	На эвакуационном выходе с третьего и четвертого этажа выполнен порог более 50 мм.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 27 (а), Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 53, ст. 89., СП 1.13130.2020 п. 4.3.5;	15.11.2022 года	
8.	На дверях чердачных помещений указать информацию о месте хранения ключей.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 18;	15.11.2022 года	
9.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения с составлением акта проверки.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 13;	15.11.2022 года	
10.	Имеющаяся система пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре эксплуатируется с грубыми нарушениями требований норм (неисправна, отсутствуют ручные пожарные извещатели).	Основание: Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 46, ст. 52, ст. 53, ст. 54, ст. 83 часть 4, 7, ст. 84, СП.3.13130.2009 п. 3.3, 4.1;	15.11.2022 года	
11.	В прачечной установлена деревянная коморка.	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.87, 88, табл. 21,22, 23;	15.11.2022 года	
12.	Прачечная, расположенная на первом этаже здания отделить от общественных помещений противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 24; п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 1-3; СП 4.13130.2013 изм. Приложение 1 п. 5.1.2. п. 5.6.4	15.11.2022 года	

13.	Электрические проводные шлейфы системы оповещения и соединительные линии выполнить не горючими проводами.	Основание: Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 82 часть 2, СП.3.13130.2009 п. 3.4, СП 5.13130.2009 п. 13.15.4.	15.11.2022 года	
-----	---	--	--------------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заместитель начальника ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО
Богданович УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской
области подполковник внутренней службы Полицарпов А.А.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Директор ГАПОУ СО "Богдановичский политехникум"
Звягинцев Сергей Михайлович
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

(подпись)
