



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru
8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99
ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНДиПР
ГУ МЧС России по Свердловской области.
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Б
8(343)73-4-27-30 электронная почта ond-s.log@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 168/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области "Богдановичский политехникум"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Заместителя Главного государственного инспектора городского округа Сухой Лог городского округа Богданович по пожарному надзору Поликарпова А.А. № 168 от 17 ноября 2021 г. в период с «22» ноября 2021 г. по «03» декабря 2021 г.

Заместителем начальника ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковником внутренней службы Поликарповым А.А.

Проведена выездная проверка в отношении государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Богдановичский политехникум" по адресу: 623530, Свердловская область, город Богданович, улица Ленина, дом 5, в следующие сроки: с «22» ноября 2021г., 13 час.00мин. по «03» декабря 2021 г., 11 час.00 мин.

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица, заместитель директора по АХР Цикарев А.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Каркасы подвесных потолков в коридоре (фойе) первого	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвер-	15.11.2022 года	

	этажа на путях эвакуации выполнить из не горючих материалов.	жденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п.23. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 134 часть 5		
2.	Восстановить световое оповещение у системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре третьего типа, а именно световые табло «выход» у основного эвакуационных выходах, ведущего в безопасную зону.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 54. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4. ст. 84 часть 1, часть 3, часть 11. СП 3.13130.2009 п. 5.3	15.11.2022 года	
3.	Разблокировать двери главного выхода из общежития (створка двери эвакуационного выхода, забита гвоздем, что не позволяет открыть данные двери на полную ширину.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 26, п. 27 пп. (б);	15.11.2022 года	
4.	Для покрытия пола в общих коридорах, применяется горючий материал (линолеум) на который отсутствуют документы, характеризующие его класс пожарной опасности. Для покрытия пола в общем коридоре необходимо применять материал класса пожарной опасности не более чем КМ-4.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4. ст. 134 часть 6. Таблица, 28;	15.11.2022 года	
5.	Организовать перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также не проведена проверка в части водоотдачи пожарных кранов не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 48, п. 50;	15.11.2022 года	
6.	Выходы из коридоров крыла вдоль улицы Ленина на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23; п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ	15.11.2022 года	

		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 89 часть 1 и 2. СП.1.13130.2020 п. 4.4.6		
7.	На объекте защиты допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 35 пп. (в);	15.11.2022 года	
8.	На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 35 пп. (а);	15.11.2022 года	
9.	В комнате №№306, 309 на электрическую проводку нанесены (наклеены) горючие материалы.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 35 пп. (з);	15.11.2022 года	
10.	Бытовые электроприборы оставлены без присмотра включенными в электрическую сеть.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 35 пп. (и);	15.11.2022 года	
11.	Для складских помещений не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которые необходимо обозначить на дверях данных помещений с наружной стороны.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 12;	15.11.2022 года	
12.	Складские помещения не отделены от общественных помещений противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа) и противопожарными перегородками первого типа.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 24; п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 1-3; СП 4.13130.2013 изм. Приложение 1 п. 5.1.2. п. 5.2.6. п. 5.6.4;	15.11.2022 года	
13.	Имеющаяся система пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожа-	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	15.11.2022 года	

	ре эксплуатируется с нарушениями требований норм (отсутствуют извещатели в чердачном помещении).	пожарной безопасности» ст.46 ст.54. ст.83 п.1.под п.3) п.4,5,6,7. ст.84 ст.91, п.1. ст.103 п.1,2. СП 486.1311500.2020 п. 4.4;		
14.	Выполнен порог (пандус) на эвакуационном выходе из лестничной клетки более 50 мм.	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; ст. 53; ст. 89. СП 1.13130.2020 п. 4.3.5;	15.11.2022 года	
15.	Организовать своевременный учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 60;	15.11.2022 года	
16.	Провести эксплуатационные испытания пожарных лестниц.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 17 пп. (б), ГОСТ Р 53254-2009 п. 1.1, 6.1.4;	15.11.2022 года	
17.	Руководитель организации обеспечить 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 30;	15.11.2022 года	
18.	В общем коридоре первого этажа на путях эвакуации применять отделку стен класса пожарной опасности не более чем КМ-3.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4. ст. 134 часть 6. Таблица, 28;	15.11.2022 года	
19.	Произвести проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения с составлением акта проверки.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 13.	15.11.2022 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заместитель начальника ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО
Богданович УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской
области подполковник внутренней службы Поликарпов А.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Директор ГАПОУ СО "Богдановичский политехникум"
Звягинцев Сергей Михайлович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

(подпись)
